

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК
 Муниципальное бюджетное
 дошкольное
 образовательное учреждение
 «Детский сад № 14
 комбинированного вида»
 624440 Свердловская область
 город Краснотурьинск,
 ул. Микова, 24
 тел. 8 (34 384) 6 – 94 – 50
 от «25» июня 2018г № 01 – 25 / 99

Ответ на представление № 484-2-23 от 23.05.2018г
 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
 правонарушения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
 учреждении «Детский сад № 14 комбинированного вида»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
г. Краснотурьинск, ул. Микова, 24			
1	Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции в помещениях склада	25.06.2018	выполнено
2	Эксплуатируется розетка с повреждениями в группе № 3	25.06.2018	выполнено
3	Отсутствует на дверях складских и производственных помещений обозначение категории по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»	25.06. 2018	выполнено
4	Запор на двери эвакуационного выхода здания склада не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	25.06.2018	выполнено
5	Не проведено техническое освидетельствование установки пожарной сигнализации на предмет её дальнейшего использования по назначению, в связи с истечением срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, установленной на объекте (срок службы оборудования 10 лет)	01.05.2019	Техническое освидетельствование будет проведено до 01.05.2019г Планируется выделить денежные средства на: 1. Проект по установке пожарной сигнализации в 2019г – 150 тысяч рублей 2. На модернизацию пожарной системы в 2020 г- 1 млн. рубл

6	Пол на путях эвакуации (коридоры, тамбуры на 1 и 2 этажах), а также пол в групповых ячейках № 3, 4,5, в музыкальном и физкультурном залах покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	01.05.2019	На замену линолеума планируется выделение денежных средств в размере 95 тысяч рублей 12. 19
7	Для отделки стен музыкального и физкультурного залов применены материалы, не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	01.05.2019	Отделка стен музыкального и физкультурного залов будет выполнена в 2019г 20
8	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала менее 1,2 м	01.05.2019	Замена дверей и увеличение проема планируется в 2019г 20
9	Отсутствует второй рассредоточенный эвакуационный выход из групповой ячейки № 2 на втором этаже и групповой ячейки № 4 на втором этаже	01.05.2022	На составление проектной документации по созданию эвакуационного выхода и проведению ремонтных работ в 2022 г будет выделено 1 млн. рублей
г. Краснотурьинск, ул. Микова, 43			
1	Используются розетки с повреждениями в кладовой музыкального зала, спальне группы № 1, прачечной	25.06.2018	выполнено
2	Отсутствует на дверях складских и производственных помещений обозначение категории по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»	25.06.2018	выполнено
3	Запор на двери эвакуационного выхода из здания прачечной не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	25.06.2018	выполнено
4	Не проведено техническое освидетельствование установки пожарной сигнализации на предмет её дальнейшего использования по назначению, в связи с истечением срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, установленной на объекте (срок	01.05.2019	Техническое освидетельствование будет проведено до 01.05.2019г Планируется выделить денежные средства на: 1. Проект по установке пожарной сигнализации в 2019г – 150 тысяч рублей 2. На модернизацию пожарной системы в 2020 2

	службы оборудования 10 лет)		г- 1 млн. рубл
5	Для отделки стен путей эвакуации (тамбур центрального входа, коридора и холла на первом этаже, раздевальная комната группы № 2) применены материалы, не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	01.05.2019	Будет выполнено в 2019г
6	Пол на путях эвакуации (коридор 1 этаж, раздевальная комната групповой ячейки, музыкальный зал) покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого, не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	01.05.2019	На замену линолеума планируется выделение денежных средств в размере 95 тысяч рублей
7	Для отделки стен и потолка музыкального зала применены материалы, не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	01.05.2019	Отделка стен музыкального и физкультурного залов будет выполнена в 2019г
8	Для отделки потолка путей эвакуации (коридора 1 этажа, раздевальной комнаты групповой ячейки № 2 и тамбура эвакуационного выхода из кухни) применены материалы, не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	01.05.2019	Будет выполнено в 2019г
9	Не заделаны негорючими материалами образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарной преграды в методическом кабинете с различными инженерными и технологическими коммуникациями	01.05.2019	Будет выполнено в 2019г
10	Не соблюдено противопожарное расстояние между зданием детского сада и вспомогательным зданием складского назначения	01.05.2019	Снос здания запланирован на 2019г
11	Не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности наружная лестница, ведущая из групповой ячейки № 1 со второго этажа здания	01.05.2019	В 2022 г

Заведующий МБ ДОУ № 14



С.Ю. Казанцева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Клейн Наталия Александровна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022